



# 检 验 报 告

No: 2025-01SZ030008-6

产品名称: 29 号 (植物园大金鹰) 直饮水

委托单位: 重庆市南岸区城市管理局

检验类别: 委托检验

报告日期: 2025 年 03 月 19 日

众信检测认证(重庆)有限公司



## 注 意 事 项

1、本报告无“检测专用章”或检验单位公章无效；复制报告未重新加盖“检测专用章”或检验单位公章无效。

2、报告无编制人、审核人、签发人签字的无效。

3、本报告经涂改无效，未加盖“检测专用章”骑缝无效。

4、报告中“/”表示“无”或不需要填写。

5、对监督抽查检验结果若有异议，应于接到报告之日起，食品或农产品检验在5个工作日内，工业产品及其它检验在15日内，向下达任务的机关提出书面复检申请，逾期没有提出的，视为无异议。

6、对委托检验报告若有异议，应于接到报告之日起，5个工作日内向检验单位提出，逾期没有提出书面异议的，视为无异议。

7、样品由委托方提供的，委托方应对样品及相关信息的真实性负责，检验单位仅对来样的检验结果负责。

8、未经本公司同意，检验报告不得用作商业广告宣传。

9、检验项目中标注“\*”号者，为分包检验项目。

10、检验剩余样品和备查样品的保存期限以合同约定时间为准，未约定时以30日为限（报告通知领取之日计算，但保质期低于30日时，以保质期为限），逾期本公司有权对样品进行处理。

业务受理：17320454952（胡经理） 17772323844（周经理）

收发前台：（023）67065160 投诉电话：15025644952

**重庆市市场监督管理局举报电话：12315**

众信检测认证（重庆）有限公司

检 验 报 告

报告编号：2025-01SZ030008-6

产品名称	29 号（植物园大金鹰）直饮水	样品等级	/
		消毒剂类型	/
委托单位	重庆市南岸区城市管理局	地址	重庆市南岸区广福大道 12 号 2 号楼 18 楼
联系方式	15902361372	样品类型	饮用净水
受检单位	/	生产单位	/
检验地点	重庆市江北区铁山坪街道海尔路 825 号 2 幢 2-11-5 至 2-11-10	检验时间	2025-03-07~2025-03-19
采样地点	重庆市南岸区南山植物园大金鹰直饮水点	采样日期	2025 年 03 月 07 日
样品数量	详见备注	到样日期	2025 年 03 月 07 日
样品状态	无色透明液体，外观无异常	采样人	陶虹利、康佳飞
检验依据	CJ/T 94-2005 《饮用净水水质标准》		
检  验  结  论	<p>该样品经检验，除不判定项目外，其余项目符合 CJ/T 94-2005 要求。</p> <p>签发日期：2025 年 03 月 19 日</p> 		
备注	<p>1、天气情况：晴。</p> <p>2、样品数量为：1L 聚乙烯瓶×1 瓶、1L 玻璃瓶×1 瓶、0.5L 玻璃瓶×1 瓶、1L 聚乙烯瓶×1 瓶、0.5L 无菌玻璃瓶×1 瓶、0.25L 顶空瓶×1 瓶、0.25L 玻璃瓶×1 瓶。</p>		

签发人：邓彬

审核人：范春

编制人：李英兰





# 检验报告附表

报告编号: 2025-01SZ030008-6

序号	检测项目	技术指标	检测结果	单项判定	检测方法
一、感官性状					
1	色 (度)	≤5	<5	合格	GB/T 5750.4-2023 (4.1)
2	浑浊度 (NTU)	≤0.5	<0.5	合格	GB/T 5750.4-2023 (5.1)
3	臭和味	无异臭异味	无异臭异味	合格	GB/T 5750.4-2023 (6.1)
4	肉眼可见物	无	无肉眼可见物	合格	GB/T 5750.4-2023 (7.1)
二、一般化学指标					
5	pH	6.0~8.5	7.55	合格	GB/T 5750.4-2023 (8.1)
6	总硬度 (以CaCO <sub>3</sub> 计) (mg/L)	≤300	16.1	合格	GB/T 5750.4-2023 (10.1)
7	挥发性酚类(以苯酚计) (mg/L)	≤0.002	<0.002	合格	GB/T 5750.4-2023 (12.1)
8	硫酸盐 (mg/L)	≤100	0.90	合格	GB/T 5750.5-2023 (6.2)
9	氯化物 (mg/L)	≤100	1.58	合格	GB/T 5750.5-2023 (6.2)
10	耗氧量 (COD <sub>Mn</sub> , 以O <sub>2</sub> 计) (mg/L)	≤2.0	0.49	合格	GB/T 5750.7-2023 (4.1)
11	电导率 (μS/cm)	/	54.7	/	GB/T 5750.4-2023 (9.1)
三、毒理学指标					
12	硝酸盐氮 (以N计) (mg/L)	≤10	0.20	合格	GB/T 5750.5-2023 (6.2)
13	砷 (mg/L)	≤0.01	<0.0010	合格	GB/T 5750.6-2023 (9.1)
14	汞 (mg/L)	≤0.001	<0.0001	合格	GB/T 5750.6-2023 (11.1)
15	铬 (六价) (mg/L)	≤0.05	<0.004	合格	GB/T 5750.6-2023 (13.1)
16	铅 (mg/L)	≤0.01	<0.0025	合格	GB/T 5750.6-2023 (14.1)
17	氯仿 (mg/L)	≤0.03	0.00599	合格	GB/T 5750.8-2023 (4.3)
四、细菌学指标					
18	菌落总数 (细菌总数) (CFU/mL)	≤50	11	合格	GB/T 5750.12-2023 (4.1)
19	总大肠菌群 (MPN/100mL)	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (5.1)
——以下空白——					